



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE ANTISISMICA

MB/ds
PROTOCOLLO N.

IMPERIA, 16/5/2018

All' Regione Liguria
Direttore Generale Ambiente
Dott. Adriano Musitelli

e, p.c. Ufficio Antisismica
Città Metropolitana di Genova
Provincia di Savona
Provincia di La Spezia

Comuni della Provincia di Imperia

Ordine degli Ingegneri di Imperia

Ordine degli Architetti di Imperia

Collegio Provinciale dei Geometri

Oggetto: Applicazione NTC 2018 per sopraelevazioni.

Premesso che in data 22/03/2018 è entrato in vigore il D.M. 17/01/2018 nuove norme tecniche sulle costruzioni, dalla lettura del punto 8.4.3, interventi di adeguamento, lettera a) "sopraelevare la costruzione", ed in particolare dell'ultimo capoverso, dove si esplicitano i casi in cui la variazione dell'altezza dell'edificio e la variazione della copertura non costituisce sopraelevazione, emergono parziali contrasti con la D.G.R. 1662/2013.

La nuova norma, dalla data 22/03/2018, non consente alcuna variazione della copertura, senza procedere ad intervento di adeguamento della costruzione, qualora venga incrementata la superficie abitabile.

Poiché la norma nazionale risulta essere in parziale contrasto con la D.G.R. 1662/2013, l'Ufficio ritiene applicabile quanto disposto dalla NTC 2018, fino a diversa disposizione regionale o di circolare esplicativa delle NTC2018.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Ing. BALESTRA Mauro)